



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области**

г. Вологда, ул. Мальцева д.41, тел. (8172) 57-11-02 www.35.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г.Вологда ул. Зосимовская д.63а тел. (8172) 56-13-27

Отдел надзорной деятельности по Грязовецкому и Междуреченскому районам

г. Грязовец, ул. Гражданская, д. 32, тел. (81755) 22-1-49

с. Шуйское, ул. Советская д.55, тел. (81749) 2-19-34

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 11

г. Грязовец, ул. Гражданская, д.32
(место составления акта)

10-00

(время,

28.04.2016

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД по Грязовецкому и Междуреченскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области от 15 марта 2016 года № 11

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания центра
(вид проверки)

Грязовецкий район, г. Грязовец, ул.Румянцевой, д.30-а
(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района» , ИНН 3509007910

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с

указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 01 ” апреля 20 16 г. с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 28 ” апреля 20 16 г. с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

общая продолжительность проверки: « - » дня (ей) (« 4 » рабочих часа) _____
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района»
Кашина Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» часов «00» минут «16» марта 2016 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Китаева Юлия Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности по Грязовецкому и Междуреченскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Кашина Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района», правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объектов защиты, расположенных по адресам: Грязовецкий район, г. Грязовец, ул. Румянцевой, д.30-а

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: отчет отсутствует

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается
соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае
отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): XXXXXXXXXXXXXXXXXX

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): XXXXXX

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: акты технического состояния средств системы АПС от 30.03.2016 г., протокол № 2 от 11.07.2011 г. испытания наружных пожарных лестниц, акты работ по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли от 25.02.2016 г., акты работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли № 01 от 14.05.2012 г., копии удостоверений проверки знаний ПТМ, план-график ТО и ППР АПС от 11.01.2016 г., справка о проведении тренировки от 03.03.2016 г., копия журнала инструктажей, приказ от 11.01.2016 №12 «Об обеспечении пожарной безопасности».

Подписи лиц, проводивших проверку:

Китаева Юлия Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности по Грязовецкому и Междуреченскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 28 ”

апреля

20 16

г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)

Директор Кашина Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ”

апреля

20 16

г.


(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)